



# PRÜFZEUGNIS

E DIN EN 15685:2019-10

## TEST CERTIFICATE Nr./ No. 43-3/24

Der Firma

We confirm, that the company

CARL FUHR GmbH & Co. KG

Carl-Fuhr-Straße 12

D-42579 Heiligenhaus

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der E DIN EN 15685

has met the requirements of E DIN EN 15685

für das Produkt

for the product

autosafe 835P

mit der Artikelnummer

with the item number

835P

in der Ausführung

in the version

Mehrfachverriegelung/ Multipoint lock

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:

according to the following classification key:

Gebrauchs- klasse Category of use	Dauer- funktions- tätigkeit/ Durability	Türmasse und Schließ- kraft/ Door mass and closing force	Eignung für die Verwen- dung an Feuer-/ Rauch- schutztüren/ Suitability for use on fire/ smoke doors	Sicherheit/ Safety	Korrosions- beständig- keit und Temperatur/ Corrosion re- sistance and temperature	Sicherheit für Verriege- lungs- punkte/ Safety of ocking points	Schlüssel- kennung von Zuhaltungs- schlössern/ Key identifica- tion of tumb- ler lock	Sicherheit für Aus- hebelschutz- punkte/ Safety locking points	Sicherheit für Tür- anzugs- punkte/ Safety of full engagement of the door
3	X*	6	B	0	F	1	0	4	0

\* Pos. 2 gewünschte Zyklenzahl:/ Digit 2 the desired number of cycles: 500.000

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 43-2/23 (PIV), 20-001237-PR01 (iff) sowie Prüfbestätigung der Brandprüfung (DMT) als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern. Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.

This certificate is based on the evaluation of test report no. 43-2/23 (PIV), 20-001237-PR01 (iff) as well the confirmation of the fire test (DMT). The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 27. Juni/ June 2024

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/  
State-certified technical engineer

Laborleitung/ Laboratory management



D. Ruprecht-Kohn

D. Ruprecht-Kohn

Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.